

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ГУ МЧС России по Челябинской области  
г. Челябинск 454091, ул. Пушкина, 68, тел. (351) 263-41-41,  
электронный адрес: ugps@blaze.uu.ru  
Отдел надзорной деятельности №3  
454021. г. Челябинск, ул. Тагильская, 24А, тел. (351) 791-29-64

Отдел надзорной деятельности №3  
454139, г. Челябинск  
Копейское шоссе, 35, кабинет № 312  
(место составления акта)

“ 13 ” апреля 20 16г.

(дата составления акта)  
16 ч. 30мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

Федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)

№ 353

по адресу: г. Челябинск ул. Василевского, 27

На основании: распоряжения № 353 от 04 апреля 2016 г. Заместителя начальника ОНД № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Заместителя главного государственного инспектора ОНД № 3 по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Смирнов Андрей Александрович

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детского дома № 8 города Челябинска (согласно приказа №543 от 28.10.2015 года, переименование юридического лица на Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель»)  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки:

с 11 ч. 00 мин. по 13 ч.00 13.04.2016г. -2 ч.00 мин.;

с 15 ч. 30 мин. по 16 ч.30 13.04.2016г. -1 ч.00 мин.;

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности №3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 05.04.2016 года в 16 часов 00 минут директор Ушакова Марина Александровна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее проверку: государственный инспектор ОНД №3 по пожарному надзору Поповичева Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Ушакова Марина Александровна  
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Здание детского дома, 2 этажное здание, 2 степени огнестойкости. Наружные стены, перегородки кирпич, перекрытия ж/б плита, кровля мягкая. В здании смонтирован внутренний

противопожарный водопровод, система АПС и СОУЭ, система стрелец-мониторинг. Отопление центральное (воляное), электрифицировано здание. Территория огорожена забором, имеются въездные ворота. На здании установлен пожарный знак места расположения пожарных гидрантов. В ходе проверки проведено тренировочное мероприятие по эвакуации людей из здания и противопожарный инструктаж для обслуживающего персонала по мерам ПБ.

В ходе проверки представлены следующие документы подтверждающие исполнения пунктов предписания № 365/1/1-13 от 24.04.2015 года, а именно:

Пункт № 1,2,3,4,5, 14, 15, 16 представлено заключение №03/2016 года от 30.03.2016 года ООО «Пожарный декларант» по результатам независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасности здания Муниципального бюджетного учреждения города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель» по адресу: ул.Василевского, 27 город Челябинск. Вывод по результатам проведенных расчетов – индивидуальный риск не превышает нормативное значение, установленное ФЗ №123 от 22.07.2008 года.

Пункт 6 фотоснимок;

Пункт №7 представлены фотоснимки;

Пункт №8 акт выполненных работ №1 от 29.12.2015 года;

Пункт №9 фотоснимок;

Пункт №10 акт выполненных работ №2 от 29.12.2015 года;

Пункт №11, 12, 13 фотоснимок.

В связи с вышеизложенным внеплановую проверку в отношении данного объекта считаю закрытой.

• выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами:

• выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.

• выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

• нарушений не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена. (заполняется при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки);



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые документы:

Подпись лиц, проводивших проверку:



О.С.Поповичева

получил (-а):

14.04.2016г

*Л.А.*

*Гусак*

*М.А.*

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

13 апреля 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Телефон «Доверия» Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99  
Телефон «Доверия» Уральского регионального центра (343) 371-99-99